



OZNACZENIA:

(S1.3.1) - studnia rewizyjna DN1200

1. W miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym, na kablach należy zastosować rury dwudzielne AROT.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia.
3. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.

kanal sanitarny  
KS-1.3

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA DNA KANAŁU			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.74	2.58	2.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.50%	0.60%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC200 SN8 L=61.60m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	31.60	61.60
HEKTOMETRY	S1.3	S1.3.1	S1.3.2

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKT:	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i Rumiankowej m. Legnica			
ADRES:	m. Legnica, ul. Niezapominajek, Zielna i Rumiankowa - dz. 83/1, 94, 126, 125 obr. Przybków			
INWESTOR:	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1			
FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	08.2018	mgr inż. Aleksandra Czajkowska	159/DOŚ/15	
OPRACOWUJĄCY:	08.2018	mgr inż. Katarzyna Chrobak		
SPRAWDZAJĄCY:	08.2018	mgr inż. Leon Jatkiewicz	608/01/DUW	
SKALA 1:100/500	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ KS-1.3			RYSunEK NR : 4