



OZNACZENIA:

⊙ S2.1 – studnia rewizyjna DN1200

1. W miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym, na kablach należy zastosować rury dwudzielne AROT.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia.
3. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	127.43	127.64	127.00	127.00	126.75	126.70	126.50	126.54
RZĘDNA DNA KANAŁU	124.04	124.10	124.17	124.31	124.60	124.80	125.00	125.15
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.39	3.54	2.83	2.69	2.15	1.90	1.50	1.39
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
		11.30m	14.70m	28.20m	57.60m	40.00m	40.00m	30.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC200 SN8 L=221.80m							
ODLEGŁOŚCI	0.00	11.30	17.00	26.00	54.20	111.80	151.80	191.80
HEKTOMETRY	Sist2	S2.1	S2.2	S2.3	S2.4	S2.5	S2.6	S2.7

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKT:	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i Rumiankowej m. Legnica			
ADRES:	m. Legnica, ul. Niezapominajek, Ziela i Rumiankowa – dz. 83/1, 94, 126, 125 obr. Przybków			
INWESTOR:	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1			
FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	08.2018	mgr inż. Aleksandra Czajkowska	159/DOŚ/15	
OPRACOWUJĄCY:	08.2018	mgr inż. Katarzyna Chrobak		
SPRAWDZAJĄCY:	08.2018	mgr inż. Leon Jatkiewicz	608/01/DUW	
SKALA	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ KS-2			RYSUNEK NR : <b>5</b>
1:100/500				