

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.pl, www.lpwiksa.pl
Znak sprawy: PR/220/112-E/11/17 Legnica dnia 07.12.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg na „Dostawa koagulantu do wspomaganie procesu usuwania fosforu na okres 01.01.2018 -31.12.2019”

W związku z otrzymanym zapytaniem od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia określonego w punkcie d) Warunków Zamówienia, które to rozwiązanie polegać będzie na dostawie koagulantu będącego chlorkiem żelazowym, mającym to samo spektrum działania, co wskazany w warunkach zamówienia siarczan żelazowy.

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający nie dopuszcza zmiany określonego w pkt. VI d) Warunków Zamówienia przedmiotu zamówienia i pozostaje przy zapisie:

„Rodzaj koagulantu:

- siarczan żelazowy $Fe_2(SO_4)_3$ w postaci roztworu wodnego 36%÷41%, o zawartości żelaza ogólnego $11,80 \pm 0,40\%$ ”

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Mróz

T.F.

