



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Znak sprawy: JRP/353/P-3/03/17
L. dz. JRP/353/AP/300/04/17

Legnica, dnia 19.04.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta – cz. 1, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 058-108396 z dnia 23.03.2017 r.**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 2:

Zgodnie ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną pismem L.dz. JRP/353/AP/300/04/17, Zamawiający wymaga wykonania renowacji wszystkich odcinków metodą montażu rękawa z filcu poliestrowego utwardzanego termicznie – nasączonego żywicą epoksydową.

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca ma wykazać się należyтым wykonaniem 3 robót budowlanych. Jedną z nich jest robota polegająca na renowacji sieci kanalizacyjnej o średnicy min DN 300 – DN 500 rękawem utwardzanym promieniami UV o długości rękawa co najmniej 500 mb.

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się należyтым wykonaniem roboty polegającej na renowacji sieci kanalizacji o średnicy min DN 300 – DN 500 rękawem epoksydowym o długości co najmniej 500 mb zamiast rękawem utwardzanym promieniami UV?

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, cz. I SIWZ, Rozdz. VII, ust. 3, pkt. 1), ppkt b) z dotychczasowej:

„co najmniej 1 robota budowlana polegająca na renowacji sieci kanalizacyjnej o średnicy minimum DN 300 – DN 500 metodą bezwykopową rękawem utwardzanym promieniami UV o długości rękawa co najmniej 500 mb”

na następującą:

„co najmniej 1 robota budowlana polegająca na renowacji sieci kanalizacyjnej o średnicy minimum DN 300 – DN 500 metodą bezwykopową rękawem epoksydowym utwardzanym termicznie o długości rękawa co najmniej 500 mb”

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Zbigniew Mróz