



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Znak sprawy: JRP/353/P-2/02/17
L. dz. JRP/353/AP/...../03/17

Legnica, dnia 22.03.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Myśliwskiej oraz w ul. Zachodniej”

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XIX Warunków Zamówienia JRP/353/P-2/02/17 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym projekty wykonawczego podano informację że studnie mają być zwieńczone pierścieniem odciążającym oraz płytą pokrywkową, natomiast na rysunku Nr K-04 – Zestawienie projektowanych studni jako zwieńczenie studni zaprojektowano zwężkę redukcyjną (stożek).

Proszę o odpowiedź w jakiej konfiguracji mają zostać wykonane studnia kanalizacyjne.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż zwężenie studni ma być jak w opisie. Nie należy stosować stożków zwężających.

Pytanie nr 2:

Czy ze względu na realizację Etapu III, na zasadzie porozumienia z gminą Legnica, przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. należy doliczyć opłaty za zajęcie i prowadzenie prac w pasie drogowym drogi gminnej nr 107474D, ul. Boiskowa; 107547D ul. Handlowa oraz 107821D ul. Myśliwska, czy gmina nie będzie pobierała opłaty z zajęcie powyższych dróg?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż opłata za zajęcie i prowadzenie prac w pasie drogowym nie będzie pobierana.

Pytanie nr 3:

Prosimy o szczegółowe rozrysowanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej Dn600 nowobudowanym wodociągiem Dn 200



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dwa warianty wykonania włączenia do sieci Dn600. Schematy montażowe węzła w załączeniu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie iż wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje LPWiK obciążając Wykonawcę kosztami robocizny, natomiast niezbędny materiał (RK, trójniki, zasuwę itd.) po zaakceptowaniu przez służby eksploatacyjne wskazanego producenta dostarcza Wykonawca

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż nieodpłatnie dokona wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej wykorzystując materiały dostarczone przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie iż do wykonania kanalizacji należy zastosować rurę kamionkową obustronnie glazurowaną

Odpowiedź nr 5:

Do kanalizacji należy zastosować materiały, jakie opisano w Warunkach Zamówienia. W przypadku rur kamionkowych mają być one obustronnie glazurowane.

Pytanie nr 6:

Istnieją rozbieżności dotyczące średnic przewodów wodociągowych pomiędzy planem sytuacyjnym a profilami, które z średnice są właściwe . Na profilu czy planie sytuacyjnym?

Odpowiedź nr 6 :

Zamawiający informuje, iż na planie sytuacyjnym znajdują się prawidłowe średnice dla projektowanej w ulicy Zachodniej i Mysliwskiej sieci wodociągowej.

Pytanie 7:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej, załączników do SIWZ w formie edytowalnej oraz przedmiarów w wersji ath.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż załączniki do Warunków Zamówienia w formie edytowalnej zostały udostępnione na stronie oraz udostępnione zostały również przedmiary.

Otrzymują:

1/ Adresat
2/ JRP a/a
DS

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Zbigniew Mróz