

Znak sprawy: ER/281/21/DM/EO

Legnica, dn. 05.05.2020 r.

**Dotyczy: „Serwis i utrzymanie w ruchu agregatów kogeneracyjnych MAN/PETRA
w okresie V2020-V2023,**

W związku z otrzymanymi kolejnymi pytaniami od oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 3:

Pkt. 1 – Kto ma wykonywać przeglądy okresowe po przepracowaniu 400 mtg?

Odpowiedź

Przeglądy okresowe po przepracowaniu 400 mtg wykonuje Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 3 do WZ pkt 2 i pkt 3 załącznika

Pytanie 4

Pkt. 3 – O jakich kolejnych przeglądach okresowych jest mowa w powyższym przetargu?

Odpowiedź

Pkt 3 dotyczy przeglądów planowanych tj. E3, R1 (i E1 jeśli zajdzie taka konieczność)

Pytanie 5

Pkt. 5 – Powyższy pkt pozostawia dużą dowolność kalkulacyjną oferty. Otóż można ustalić interwał przeglądów częściej niż 1500 h po niższych stawkach. Z uwagi na brak podanej ilości przeglądów do wyceny można manipulować ofertą.

Cena niższa * ilość przeglądów (częstsza) = wyższa wartość ogólna

Do oceny oferty zostanie przyjęta zgodnie z kryterium cena niższa za przegląd (pkt z oferty 1,2 5,6)

Jeżeli został umieszczony harmonogram serwisowy to wycena powinna odbyć się wg tego harmonogramu dla jasnej oceny oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z WZ pkt5 ust a) cena przeglądów obejmuje **łącną ogólną cenę wszystkich** przeglądów (E3 i R1) w okresie umowy (jest to iloczyn ilości przeglądów x cena jednostkowa danego przeglądu - pkt 1 oraz pkt2) oraz wartości pkt 5 i 6 w okresie trwania umowy.

Kryterium nie jest cena jednostkowa przeglądu lecz łączna cena wszystkich przeglądów w okresie umowy

Pytanie 6

Pkt. 7 – Czy Wykonawca musi uzgadniać termin wymiany oleju z Zamawiającym? Jeżeli w pkt. 8 ustala się kto wykonuje wymianę oleju.

Odpowiedź

Jeżeli w wyniku prowadzonych przez przeglądów Wykonawca stwierdzi konieczność wymiany oleju poza harmonogramem to tę wymianę powinien uzgodnić z Zamawiającym

Pytanie 7

Pkt. 10 – Czy Wykonawca musi podpisać protokół z wymiany oleju, którą wykonuje Zamawiający?

Odpowiedź

Wymianę oleju każdorazowo po jej wykonaniu potwierdza Zamawiający.

Wymiany oleju poza harmonogramem na zalecenie Wykonawcy potwierdza zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.

Przy przeglądach realizowanych zgodnie z harmonogramem wskazane jest, aby Wykonawca zapoznawał się na bieżąco z protokołami wymian oleju realizowanymi przez Zamawiającego potwierdzając ten fakt podpisem na tychże protokołach

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Mróz