

Znak sprawy: PR/JC/220/45-128/06/19

Legnica dnia 02.07.2019 r.

Dotyczy: Przetargu na „Zakup i dostarczenie fontann wody pitnej”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pozycja 1 z SIWZ:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga aby jedna z mis była dostosowana dla osób niepełnosprawnych zgodnie z uniwersalnym projektowaniem. Czy Zamawiający wymaga aby ta misa znajdowała się na wysokości nie wyższej niż 845 mm?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza czasowy wypływ wody w misach?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby wylewka miała możliwość opalania palnikiem laboratoryjnym do poboru próbek do badań wody?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pozycja 2 z SIWZ:

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga aby jedna z mis była dostosowana dla osób niepełnosprawnych zgodnie z uniwersalnym projektowaniem. Czy Zamawiający wymaga aby ta misa znajdowała się na wysokości nie wyższej niż 845 mm?



Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wplacony) 75 495 300 Zł.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 00000 64 169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32



Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza czasowy wypływ wody w misach?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga aby wylewka miała możliwość opalania palnikiem laboratoryjnym do poboru próbek do badań wody?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza aby misa dla psa nie była zintegrowana z korpusem urządzenia, a jedynie sposób montaż pozwoli na połączenie dopływu i odpływu wody?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 8:

Ile referencji lub na jaką wartość mają być przedstawione referencje?

Odpowiedź:

Oferent ma przedłożyć referencje, które potwierdzą profil działalności firmy.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Mróz

