

**PREZYDENT MIASTA LEGNICY**  
**Pl. Słowiański 8**  
**59-220 Legnica**

Legnica, dn. 28.01.2019 r.

Znak sprawy: GK.6630.4.2019

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 28.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.).

Przedmiot narady:	Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków
Lokalizacja:	Legnica Obręb Przybków działka 9/3,45
Wnioskodawca:	LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Inwestor:	LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Projektant:	ALEKSANDRA CZAJKOWSKA Inne upr.: budowlane 159/DOŚ/15
Przewodniczący:	Renata Wasilewska - Geodeta
Miejsce narady:	Legnica Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	17.01.2019 r.

**PODSUMOWNIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Renata Wasilewska
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. elektroniczny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Katarzyna Chrobak
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	ORANGE Polska S.A. elektroniczny	Bez uwag. Uzgodniono pozytywnie	Jacek Bakota

5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Henryk Masłowski
6	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie z uwagami Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż : - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.	Kinga Janowicz
7	Telefonia Dialog Sp. z o.o. elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Marek Rzęsa
8	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Krzysztof Poniewierski
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Legnicy elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Adam Żuchowski
10	Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Legnicy elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Wydział Informatyki UM Legnicy elektroniczny	Bez uwag.	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Kaczmarek
12	Zarząd Dróg Miejskich elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie z uwagami Prace w pasie drogowym wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDM.	Władysław Foremniak
13	Wydział Inwestycji Miejskich UM Legnicy elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca			LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 452.323-231133.

Renata Wasilewska - Geodeta

z up. Prezydenta Miasta Legnicy

Renata Wasilewska

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).