

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Legnica, dn. 26.11.2018 r.

Znak sprawy: GK.6630.114.2018

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 26.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2101 ze zm.)

Miejsce narady:	Legnica Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38
Lokalizacja uzgadnianych sieci:	Legnica Obręb Przybków działka 45
Rodzaje uzgadnianych sieci:	Projektowana sieć wodociągowa
Wnioskodawca:	LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. ul. Nowodworska 1 Legnica
Inwestor:	LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. ul. Nowodworska 1 Legnica
Projektant:	ALEKSANDRA CZAJKOWSKA Inne upr.: budowlane 159/DOS/15
Przewodniczący:	Renata Wasilewska - Geodeta
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Nr wniosku:	-
Data wylwu wniosku:	15.11.2018 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko	Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Krzysztof Poniewierski
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Henryk Masłowski
3	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż : - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.	Kinga Janowicz

			Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.	
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Kamila Świątek
5	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Katarzyna Chrobak
6	Zarząd Dróg Miejskich elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDM.	Iwona Łopusiewicz
7	Telefonia Dialog Sp. z o.o. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Marek Rzęsa
8	ORANGE Polska S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Jacek Bakota
9	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Renata Wasilewska
10	Wydział Inwestycji Miejskich UM Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Irena Rewera
11	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bez uwag.	Adam Żuchowski
12	Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM Legnicy elektroniczny	-	-	-
13	Wydział Informatyki UM Legnicy elektroniczny	-	-	-

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Renata Wasilewska - Geodeta
z up. Prezydenta Miasta Legnicy

Renata Wasilewska

Podpis przewodniczącego narady