

Znak sprawy: ER/DM/220/EO-2/09/19

Legnica dnia 25.09.2019 r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.

I. NAZWA, ADRES I NR TELEFONU ZAMAWIAJĄCEGO:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1,

59-220 Legnica,

Tel. 076 855 47 01,

Fax. 076 856 73 03

II. FORMA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJE:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do komory osadu czynnego nr 1 na Oczyszczalni Ścieków w Legnicy przy ul. Spokojnej 20:

1. Membran wraz z opaskami zaciskowymi napowietrzaczy 270 sztuk, wg. projektu (w załączeniu)
2. Kompletnych dyfuzorów rurowych sztuk 10 (2 x 800 mm), typu SCHUMA-FLEX - RK wg projektu (w załączeniu), lub o identycznych parametrach.
3. Uszczelki gumowych -270 szt. wg. projektu (w załączeniu).

IV. WIZJA LOKALNA:

Nie dotyczy.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane grupy z przedmiotu zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądaný termin wykonania zamówienia - do 29.11.2019 r.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt. 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w Legnicy.
- b. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a. Jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia.
- b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- c. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- d. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
- e. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić.
- f. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

VIII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Załącznik nr 1 - „Oświadczenie oferenta” sporządzony wg załączonego wzoru.

Załącznik nr 2 - „Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej” oryginał lub czytelna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków, Artur Dogielski tel. 76 8554 306 wew. 12,

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Nie dotyczy.

XI. ZASADY ZWROTU WADIUM:

Nie dotyczy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XIII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia lub jego część, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.
6. Oferta zawierająca błędy w obliczaniu wartości oferty zostanie odrzucona.
7. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.

XIV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach.
2. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona napisem „Oferta - DYFUZORY”, a koperta wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18.10.2019 roku do godz. 13.00.**
4. Oferty złożone po tym terminie będą odesłane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.
5. Otwarcie ofert: dnia **18.10.2019 roku o godz. 13.15** w siedzibie LPWIK S.A.- sala konferencyjna - parter.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a) Cena ofertowa - 100 punktów

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

----- x waga kryterium

Cena oferty badanej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.

XVII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Załącznik nr 1 - „Oświadczenie oferenta” sporządzony wg załączonego wzoru.

Załącznik nr 2 - „Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej” oryginał lub czytelna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Załącznik nr 3 - „Oferowany przedmiot zamówienia”

Załącznik powinien przedstawić:

zwięzły opis proponowanych urządzeń zilustrowany kartami katalogowymi oraz atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp. dopuszcza się kserokopie

Załącznik nr 4 - Zaakceptowana propozycja umowy (będzie ona przedmiotem ostatecznych uzgodnień).

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych minimum dwóch dostaw z 3 ostatnich lat wraz z referencjami inwestorów.

Załącznik nr 6 - Projekt (charakterystyka) dyfuzorów, membran, uszczelek.

XVIII. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASADY PISEMNOŚCI W ZAKRESIE UZYSKIWANIA PRZEZ OFERENTÓW WSZELKICH INFORMACJI I WYJAŚNIEN DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA, NA ICH UZASADNIONY WNIOSEK.

Wszelkie pytania dotyczące warunków zamówienia i składania ofert przekazywać wyłącznie w formie pisemnej na adres LPWiK S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica, lub faxem na numer 076/8567303 - najpóźniej do trzech dni przed terminem składania ofert.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA I OGRANICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Chrobak
Halina Chrobak

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

.....
(PIECZĘĆ FIRMY)

nr tel.....

fax.....

OFERTA

.....
.....
(Nazwa i adres oferenta)

Przystępując do postępowania o zamówienie, którego Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup wraz z dostarczeniem urządzeń do komory osadu czynnego nr 1 na Oczyszczalni Ścieków w Legnicy przy ul. Spokojnej 20 składam następującą ofertę:

Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto
Membrany wraz z opaskami zaciskowymi	270			
Kompletne dyfuzory rurowe	10			
Uszczelki gumowe	270			
			Razem	

Wartość netto oferty słownie zł

- Pożyczany termin wykonania zamówienia do
- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okresmiesiący.
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
- Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego usługi.
- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
- Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
- Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do warunków zamówienia i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty ułożyliśmy zgodnie z kolejnością przedstawioną w warunkach zamówienia.
- Do oferty załączamy:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Rejestr przedsiębiorstw
Załącznik nr 3 - Oferowany przedmiot zamówienia
Załącznik nr 4 - Zaakceptowana propozycja umowy
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych minimum dwóch dostaw z 3 ostatnich lat wraz z referencjami inwestorów.
Załącznik nr 6 - Projekt (charakterystyka) dyfuzorów, membran, uszczeltek.

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego Przedmiotem zamówienia jest w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....
(nazwa i adres firmy)

Oświadczam, że :

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności,
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. jestem zarejestrowany / nie jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
6. zapoznałem się z „Regulaminem udzielania zamówień przez LPWiK S.A.” oraz „Informacją nt. przetwarzania danych osobowych”, które są zamieszczone na stronie <http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi>,
7. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu ²,
8. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 14 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.

Jednocześnie jako oferent oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz w pełni akceptuję ich treść i wymagania.


.....
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta

.....
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)

DYFUZOR RUROWY SCHUMAFLEX



Dane membran EPDM		
	Miano	Dane dla membran wykonanych z tego materiału
Grubość	mm	2
Twardość	Twardość wg. Shore'a	60
Wytrzymałość na rozciąganie	%	450
Gęstość	g/cm ³	1,1
Wytrzymałość na rozerwanie na długości	N/mm ²	10,8
Długość membrany	mm	780
Średnica wewn.	mm	65