

**Załącznik nr 3 do WZ
„Obowiązki i zakres czynności Zamawiającego”**

Obowiązki i zakres czynności Zamawiającego.

1. Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad urządzeniem-.
2. Zamawiający będzie wykonywał przeglądy oznaczone symbolem **E2** w agregatach PETRA 250 C oraz wymiany oleju (obecnie zastosowany jest Mobil Pegasus Ultra 605 Ultra 40 – dopuszcza się zastosowanie innego oleju dopuszczonego przez producenta zainstalowanych silników, spełniających jego parametry i wymagania). Pojemność zbiornika oleju każdego z urządzeń wynosi 60 l.
3. Zamawiający będzie zabezpieczał olej oraz wszystkie potrzebne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania wymiany oleju i przeglądów serwisowych oznaczonych symbolem **E2**.
4. Zamawiający zobowiązuje się do stworzenia warunków umożliwiających Wykonawcy wykonanie czynności serwisowych w uzgodnionych terminach oraz udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację i dane niezbędne do wykonania prac konserwacyjnych, remontowych, serwisowych czy naprawczych
5. Za nieprzestrzeganie terminów przeglądów odpowiada Zamawiający. O ilości przepracowanych przez agregaty prądotwórcze typu PETRA 250 C motogodzin decydująca jest informacja ze sterownika.
6. Zamawiający zapewni Wykonawcy warunki do wykonywania prac serwisowych zgodnie z przepisami BHP. W razie konieczności unieruchomienia agregatu prądotwórczego na czas wykonywania czynności serwisowych unieruchomienia dokona Zamawiający lub Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. Zamawiający zapewnia olej silnikowy do wykonania przeglądu E3 oraz informuje, że prowadzi regularne badania oleju.
8. Zamawiający przewiduje wykonanie remontu R2 obu agregatów zgodnie z harmonogramem dostawcy/producenta Agregatów.
9. Ponadto Zamawiający informuje, że:
 - wszystkie czynności eksploatacyjne były wykonywane zgodnie z harmonogramem,
 - w remoncie R2 nie ujmować wymiany cylindra i panewek korbowodowych,
 - czyszczenie intercoolera wykonać należy wg rzeczywistej potrzeby.
10. Zamawiający dołoży starań by umożliwić Wykonawcy dostęp do urządzeń serwisowanych w ramach niniejszej umowy w ciągu dni roboczych w godzinach 8:00 ÷ 21:00 i zapewni pracownikom Wykonawcy swobodny do nich dostęp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z obiektem i terenem robót przed złożeniem oferty. O planowanej wizycie należy powiadomić w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres e-mail lub faxem na numer 76 856 73 03 z jednodniowym wyprzedzeniem. W dniu wizyty należy zgłosić się w siedzibie Spółki – ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica – sekretariat (II piętro).