GK.6630.84.2017

Legnica, dn. 16.10.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.84.2017

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.).

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Legnica Obręb Zosinek działka 40/2
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH INSTALPROJEKT EWA BORECKA ul. Gwiezdna 8 ; 59-220 Legnica
Przewodniczący:	Renata Wasilewska – Geodeta
Miejsce narady:	Legnica Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38
Sposób przeprowadz.:	Stacjonarny
Rozp. narady:	16.10.2017
Zakończ. narady:	16.10.2017

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Stanowisko
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Renata Wasilewska	Bez uwag.
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	Tomasz Wojciechowicz	Bez uwag.
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu	Henryk Masłowski	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz 640.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość t.j. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

4	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy	Kinga Janowicz	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać ręcznie , zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych : Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.
5	Telefonia Dialog Sp. z o.o.	Marek Rzęsa	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią DIALOG < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi. W miejscu skrzyżowania sieć Dialogu zabezpieczyć na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną min. + 0,5 m poza obręb. Zachować normatywne odległości
6	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.	Krzysztof Poniewierski	Bez uwag.
7	Zarząd Dróg Miejskich	Władysław Foremniak	Prace w pasie drogowym należy wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDM.
8	Gmina Legnica Wydz. Gosp. Nieruchomościami; Wydz. Gosp. Przestrzennej, Architektury i Budownictwa	Adam Żuchowski Katarzyna Kosińska	Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Orange

z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Renata Wasilewska

.....
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego odpisu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.