LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
LEGNICA

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

EST/4010/ 70 /2017

Legnica, dnia 2017-07-11

BIURO PROJEKTOWE SYNTECH
Synowiec i Juda sp.j.
ul. Urocza 22
58-500 Jelenia Góra

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2017 r. dotyczący określenia technicznych warunków przyłączenia pod budowę sieci wodociągowej w ul. Murarskiej w Legnicy na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Senatorskiej, informujemy, że:

1. Podłączenie projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć do istniejącej sieci Ø 150 mm żel. w ul. Rycerskiej oraz do sieci Ø 100 mm żel. w ul. Senatorskiej.
2. Sieć wodociągową zaprojektować z rur polietylenowych PEHD, PN10 wodociągowych ciśnieniowych posiadających atest wytrzymałościowy, opinię Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do przesyłu wody pitnej, oraz decyzję upoważnionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie. Średnicę projektowanego wodociągu przyjąć Ø 125 mm.
3. Niezbędną ilość zasuw odcinających zaprojektować o połączeniu kołnierzowym z obudową teleskopową oraz typową skrzynką uliczną.
4. Na projektowanej sieci wodociągowej przewidzieć niezbędną ilość hydrantów ppoż. wraz z zasuwami odcinającymi. Połączenie hydrantu z projektowaną siecią wodociągową przewidzieć za pomocą trójnika PEHD połączonego za pomocą zgrzewu doczołowego lub mufy elektrooporowej.
5. Nad przewodem wodociągowym zaprojektować taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą łącząc ją ze skrzynkami zasuw odcinających.
6. Istniejące przyłącza wodociągowe z rur PE należy przepiąć do projektowanej sieci wodociągowej za pomocą zalecanych elektrooporowych nawiertek z zaworem oraz wydłużonym odejściem PE łączonym za pomocą mufy elektrooporowej.
7. Projekt budowlany sieci wodociągowej przedłożyć wraz z wnioskiem (formularz F-7.2.1/04 w załączeniu) w 2-ch egzemplarzach do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.
8. Odbiory zanikowe i końcowe powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.
9. Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego.
10. Powyższe warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty ich wystawienia.
11. W przypadkach zmiany przepisów, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych warunkach przyłączenia.
12. W okresie ważności warunków w przypadku faktycznych zmian dotyczących przyłączanych nieruchomości obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich aktualizację.
13. Za brak wystąpienia o aktualizację i wynikłe z tego skutki odpowiedzialnością obciąża się wnioskodawcę.

Załącznik:
1. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)
Otrzymują:
1. Adresat + zał.
2. EST a/a
NIK: LS

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Marek Dziopa