Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 Zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000064169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

L.dz. JRP/353/AP/...434.../05/19
Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

Legnica, 24.05.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **„Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego"**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-2/01/19 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika nr 6 – Formularz Wykazu Urządzeń Kluczowych pozycji nr 3 tj. rozdzielnicy elektrycznej zasilająco-sterującej ze sterownikiem. Opisana rozdzielnica nie znajduje odniesienia w projekcie branży elektrycznej oraz AKPiA, w których to dokumentach opisane są rozdzielnice jako odrębne urządzenia (elementy).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż dla szaf dostarczanych wraz z urządzeniami technologicznymi wirówkami, stacjami przygotowania polimeru, zagęszczarką i przenośnikami osadu. itd. - 7 ilość szt., wprowadza się wymagania:
- Rozdzielnica elektryczna w obudowie blaszanej IP65; obudowa z blach lakierowanych i własnym systemem wentylacji
- część zasilająca z wyłącznikiem głównym i wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz polami rozdzielczymi zasilającymi:
- część zasilająca obwody siłowe 230/400 V AC dla technologii z zabudowanymi przetwornikami częstotliwości zasilającymi napędy
- część sterownicza ze sterownikiem programowalnym (kompatybilnym ze sterownikami oraz oprogramowaniem zainstalowanymi na oczyszczalni) kontrolujący pracę całej instalacji zagęszczania i współpracujący z istniejącym systemem SCADA, komunikacja Ethernet, z zasilaczem sterownika i listwami przyłączeniowymi dla obwodów sterowniczych i pomiarowych
- oprogramowanie sterownika wraz ze źródłami wykonane i dostarczone przez Dostawcę urządzenia technologicznego
- część zasilająca obwody sterownicze i pomiarowe 230 V AC z transformatorem separacyjnym i z zasilaczem 24 V DC
- obwody potrzeb własnych 230Vac
- przyciski bezpieczeństwa w obudowach IP65 instalowane przy węzłach technologicznych instalacji
- obwody elektryczne siłowe i obwody elektryczne i AKPiA układane na odrębnych systemach koryt kablowych ze stali nierdzewnej

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 Zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000064169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

- część sterownicza ze sterownikiem programowalnym (kompatybilnym ze sterownikami zainstalowanymi na oczyszczalni) kontrolujący pracę całej instalacji zagęszczania i współpracujący z istniejącym systemem SCADA, komunikacja Ethernet, z zasilaczem sterownika i listwami przyłączeniowymi dla obwodów sterowniczych i pomiarowych
- oprogramowanie sterownika wraz z kodami źródłami wykonane i dostarczone przez Dostawcę urządzenia technologicznego
- Panel operatorski z ekranem dotykowym zainstalowany w szafie sterowniczo-zasilającej w obudowie IP65. Oprogramowanie panela i ekranów dotykowych wraz z kodami źródłowymi - wykonane i dostarczone przez Dostawcę urządzenia technologicznego

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (AISI 304) o grubości ścianki:
- 2mm dla rurociągów powietrza,
- 3mm dla rurociągów ścieków.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy określone w Zapytaniu Ofertowym – Zasadzie konkurencyjności nr JRP/353/P-2/01/19.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności. Informację o wprowadzonych zmianach zamieszcza się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1/ Adresat;
2/ JRP a/a;
DS