LPWiK S.A.
25 LAT LEGNICA
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.pl, www.lpwiksa.pl

Znak sprawy: PR/220/ESK-2/07/18

Legnica, dnia 06.09.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu na **„Wymiana ogrodzenia terenu przepompowni przy ul. Masarskiej".**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferenta przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 1:
Czy ogrodzenie ma mieć wysokość 2030 mm zgodnie z WZ czy 1530 mm jak w PT ?

Odpowiedź na pytanie 1:
Ogrodzenie ma mieć wysokość 2030 mm zgodnie z WZ.

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki betonowej B-20 zamiast B-15 do betonowania słupków oraz czy zamawiający zrezygnuje ze zbrojenia (z wyłączeniem Bramy) i izolacji środkiem przeciwwilgociowym?

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki betonowej B20 zamiast B15 do betonowania słupków. W przypadku zastosowania mieszanki betonowej B20 zamawiający rezygnuje z izolacji środkiem przeciwwilgociowym (na całości ogrodzenia) i zbrojenia (z wyłączeniem Bramy i narożników ogrodzenia).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz