Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000064169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

L.dz. JRP/353/AP/477/06/19
Znak sprawy: JRP/353/P-2/01/19

Legnica, dnia 5.06.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr JRP/353/P-2/01/19

Dotyczy: **Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., informuje, iż zmienił treść Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności.

I. W załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia, Część 5 – Warunki szczegółowe, dodatkowe obowiązki Wykonawcy dodaje się pkt. 8, 9, 10 oraz 11 o następującej treści:

8. Stację Dyspozytorską SD SCADA WinCC doposażyć w niezbędne licencje, liczbę nowych zmiennych umożliwiających wizualizowanie nowych urządzeń (wirówki, zagęszczarka, dmuchawa). Obecna SD nie posiada rezerwy zmiennych.
9. Do SD przesłać wszystkie niezbędne informacje dot. pracy wszystkich czterech dmuchaw. Chodzi tu przede wszystkim o takie sygnały jak: stan pracy dmuchaw, awarii, stopień otwarcia łopatek regulacyjnych, stan czujników awarii dmuchaw, moc, energia, prądy dmuchaw, itp. Jednocześnie nadrzędny sterownik MCP-4 należy zaprogramować w sposób, umożliwiający użytkownikowi zmianę parametrów pracy dmuchaw lokalnie z panelu tj. zmianę kolejności pracy dmuchaw, nastawę ciśnienia na kolektorze zbiorczym, nastawy regulatora PID, itp. Oraz zdalnie z SD.
10. W istniejących rozdzielnicach RD1-4 zasilających dmuchawy D1-4 należy zainstalować dodatkowo analizator parametrów sieci z możliwością skomunikowania go z Systemem Monitorowania Parametrów Energetycznych z funkcją licznika energii elektrycznej instalując w polach dmuchaw odpowiednie układy przekładników.
11. Zmienia się rysunek E-18 w dokumentacji projektowej zadania (Projekt wykonawczy, specjalność: instalacja elektryczna).

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności pozostają bez zmian, przedmiotowe zmiany są wiążące i stanowią integralną część Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności. Informację o wprowadzonych zmianach zamieszcza się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Chrobak

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ JRP a/a
PP

Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności